

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«11» марта 2024 г., 42240061000209825370

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Марининского и Чебулинского районов
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«19» марта 2024 г., 16 час. 30 мин. № 2403/011-42/58-В/ПВ

(дата и время составления предписания)

Кемеровская область-Кузбасс, г. Марининск, ул. Ленина, д. 32

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «11» марта 2024 г., № 2403/011-42/58-В/ПВ, учетный номер проверки 42240061000209825370.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(выполняются: для государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Сухарева Софья Леонидовна – инспектор отделения надзорных мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы Марининского и Чебулинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Чебулинский, с Николаевка, ул Центральная здание 92

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения видов объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИКОЛАЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 4244002137, адрес регистрации юридического лица: 652273, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ЧЕБУЛИНСКИЙ, С НИКОЛАЕВКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛ, ЗД. 92А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «19» марта 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «19» марта 2024 года, 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС, СОУЭ, внутренний противопожарный водопровод - ПК), обеспечивающие исправное состояние указанных средств, с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (АПС, СОУЭ - отключена, не представлен Акт проверки работоспособности в соответствии с регламентом технического

обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации, ПК – не подключен к водопроводу); Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 45 от 20.10.2022, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: 652273, Кемеровская область – Кузбасс Чебулинский муниципальный округ, с. Николаевка, ул. Центральная, д.92 «А»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

2. В спортивном зале отсутствуют пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации. п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, п.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст.91 Федерального закона от 22.07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.6.1-6.6.3, 6.6.9 ч.6.6 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 4.4 (табл. 3, п. 48) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 45 от 20.10.2022, пункт предписания 5. Место выявления нарушения: 652273, Кемеровская область – Кузбасс Чебулинский муниципальный округ, с. Николаевка, ул. Центральная, д.92 «А»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 91. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска.

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

3. Отсутствует ручной пожарный извещатель у основного эвакуационного выхода: п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, п.1 ч.1 ст.6, ч.1 ст.91 Федерального закона от 22.07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.2.11, п.6.6.27 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 4.4 (табл. 3, п. 48) СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 45 от 20.10.2022, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: 652273, Кемеровская область – Кузбасс Чебулинский муниципальный округ, с. Николаевка, ул. Центральная, д.92 «А»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 91. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска.

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

4. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ), эксплуатируемых сверх срока службы (отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации) до их замены в установленном порядке и внесении информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. п. 54 ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 45 от 20.10.2022, пункт предписания 7. Место выявления нарушения: 652273, Кемеровская область – Кузбасс Чебулинский муниципальный округ, с. Николаевка, ул. Центральная, д.92 «А»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

5. Руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами в правом крыле на первом и втором этажах здания школы (ПК отсутствуют). В левом крыле на первом этаже здания школы пожарный рукав не присоединён к пожарному крану, на цокольном этаже пожарный кран не оборудован пожарным запорным клапаном. Пожарные краны, расположенные в левом крыле на первом и цокольном этажах здания школы не размещены в навесных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или

ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов, п. 50 ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 45 от 20.10.2022, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: 652273, Кемеровская область – Кузбасс Чебулинский муниципальный округ, с. Николаевка, ул. Центральная, д.92 «А»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения электрошитовой в здании школы, а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входных дверях помещения электрошитовой с наружной стороны, п. 12 ППР в РФ утв. постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; ч.1, п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, п.1 ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07. 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 45 от 20.10.2022, пункт предписания 10. Место выявления нарушения: 652273, Кемеровская область – Кузбасс Чебулинский муниципальный округ, с. Николаевка, ул. Центральная, д.92 «А»

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

15.01.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отделения надзорных мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мариинского и Чебулинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Сухарева Софья Леонидовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Сухарева Софья Леонидовна - Инспектор отделения надзорных мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы Мариинского и Чебулинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83844452301, e-mail: suharevasl@42.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Малыхова О.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «30» минут «19» 2024 г.

Малыхова О.А.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)